



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor životního prostředí

Váš dopis čj.: -

Ze dne: 02.12.2020

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-19651/2021-CHVZU

Naše sp. zn.: OŽP-1412/2021-CHVZU

Vyřizuje: Ing. Zuzana Chvostíková

Tel.: 326 653 860

E-mail: zuzana.chvostikova@brandysko.cz

Datum: 22.02.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, tj. **Radmila Bystrá, nar. 23. 11. 1947, bytem č.p. 15, 277 14 Konětopy, Veronika Bystrá, nar. 22. 03. 1999, bytem č.p. 135, 277 14 Konětopy, Josef Bystrý, nar. 22. 05. 1972, bytem č.p. 135, 277 14 Konětopy, Josef Čurda, nar. 09. 11. 1956, bytem č.p. 16, 277 14 Konětopy, Lukáš Gürtler, nar. 10. 08. 1990, bytem č.p. 132, 277 14 Konětopy, Martin Gürtler, nar. 29. 07. 1988, bytem č.p. 132, 277 14 Konětopy, Hana Mikušová, nar. 25. 01. 1962, bytem Havlíčkova 315/10, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav, zastoupeni na základě plné moci panem Jiřím Fillerem, IČO: 45739196, bytem Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9, po provedeném vodoprávním řízení dle § 115 odst. 1) vodního zákona**

I. schvaluje stavební záměr

podle ust. § 15 odst. 1) vodního zákona, podle § 94j stavebního zákona 183/2006 Sb., k umístění a provedení stavby vodního díla:

Tlaková splašková kanalizace stoka C1-2 PEHD ø63/5,8 PE 100 SDr11 v celkové délce 378,0 m na pozemku parc. č. 344/1, 344/18, 417/1 v k.ú. Konětopy

Pro účel: odvedení splaškových vod z budoucích přilehlých nemovitostí

ČHR: 1172

ČHP: 1-05-04-0160

Souřadnice (S-JTSK):

Stoka C1-2:

X	Y	
1024635,26	723371,92	počátek stoky
1024745,40	723223,71	PR.S.1
1024745,00	723223,42	sekční šoupě
1024781,55	723086,26	PR.S.2
1024781,55	723086,26	konec stoky

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Radmila Bystrá, č.p. 15, 277 14 Konětopy
2. Veronika Bystrá, č.p. 135, 277 14 Konětopy
3. Josef Bystrý, č.p. 135, 277 14 Konětopy
4. Josef Čurda, č.p. 16, 277 14 Konětopy
5. Lukáš Gürtler, č.p. 132, 277 14 Konětopy
6. Martin Gürtler, č.p. 132, 277 14 Konětopy
7. Hana Mikušová, Havlíčkova 315/10, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

1. Obec Konětopy, č. p. 14, 27714 Konětopy
2. Šeligová Marie, č. p. 90, 27714 Konětopy
3. Nejedlý Vladislav Mgr., Platanová 632, Benátky nad Jizerou II, 29471 Benátky nad Jizerou
4. Nejedlý Zdeněk, č. p. 21, 27714 Konětopy
5. Vinšová Světluše Mgr., Podhájí 373, 47123 Zákupy
6. Holeček Petr, č. p. 51, 27714 Konětopy
7. Šeliga Radek, č. p. 138, 27714 Konětopy
8. Šeligová Alena, č. p. 138, 27714 Konětopy
9. Jandová Miloslava, Krynická 492/3, Troja, 18100 Praha 8
10. Bureš Jiří Ing., Točitá 1715/4, Krč, 14000 Praha 4
11. Burešová Tereza MgA., Točitá 1715/4, Krč, 14000 Praha 4
12. Hložan Martin, č. p. 32, 27714 Konětopy
13. Povolný Rudolf, 28916 Přerov nad Labem
14. AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
15. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
16. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 40502 Děčín
17. Stavokomplet, spol. s r.o., č. p. 251, 250 61 Zápy
18. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

II. stanovuje podmínky pro provedení vodního díla

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracovala Jana Fillerová v 09/2020 (autorizace Ing. Cyril Mikyška

- ČKAIT:0003746) a který obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebních pozemků s požadovaným umístěním stavby.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala Jana Fillerová v 09/2020 (autorizace Ing. Cyril Mikyška – ČKAIT:0003746). Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
 3. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena, z tohoto důvodu zajistí jejich vytyčení v terénu. Při křížení nebo souběhu budou dodrženy podmínky podle ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení. Výkopové práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny ručně bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů. Pokud dojde při akci k odkrytí podzemního vedení, je nutné zajistit jeho řádné zabezpečení proti poškození. Před záhozem musí být k prohlídce stavu podzemního vedení přizván zástupce vlastníka vedení.
 4. Bude dodrženo ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.
 5. Budou dodrženy podmínky jednotlivých vlastníků a správců podzemních vedení týkající se oznámení předání staveniště a technologického postupu zemních prací.
 6. Stavba bude dokončena do **02/2023**
 7. Stavba bude provedena dodavatelským způsobem oprávněnou osobou nebo organizací k provádění vodohosp. staveb. Zdejšímu odboru bude předem oznámen termín zahájení stavby.
 8. Uložení plastového potrubí v místě stávajícího betonového potrubí dešťové kanalizace bude provedeno protlakem
 9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 29. 09. 2020 pod č. j.: 772290/20:
 - Zahájení prací bude min. 5 pracovních dní oznámeno o na e-mail POS, zához odkrytých sítí musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítí (POS).
 - Bude postupováno tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK.
 10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 2.11.2020 pod č.j: 65/001111019816/20:
 - Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN bude dodržena minimální vzdálenost 0,3 m. Při souběhu bude dodržena minimální vzdálenost 0,5 m.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy je platné sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy (ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.

- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti (min. 1 m od základové části podpěrného bodu).
 - V případě stavby v blízkosti elektrického vedení bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
11. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Středočeské vodárny, a.s. ze dne 19.10.2020 pod značkou: P20710023255:
- Požadujeme přizvat ke kontrole příslušný provoz SVAS na místo před záhozem, pokud dojde k odkrytí vodovodního potrubí při stavbě
 - Požadujeme nepokládat betonové panely a nezpevňovat povrch nad vodními díly armovaným betonem.
 - Požadujeme před zahájením prací na stavbě/ rekonstrukci komunikace předat všechny povrchové prvky vodovodu/kanalizace příslušnému provozu SVAS. V okruhu 1 m od povrchového prvku je nezbytné provádět veškeré zemní práce ručně. Po skončení prací bude proveden zápis o předání povrchových prvků ve stavebním deníku nebo protokolu.
12. Budou dodrženy podmínky z vyjádření Stavokomplet spol. s r.o. ze dne 03.11.2020 pod značkou: 004V /2020/Ko:
- Kanalizace bude vedena v pozemcích trvale volně přístupných pro potřeby provozování a údržby. V případě vedení po soukromých pozemcích musí být zřízena smlouva o zřízení služebnosti pro vstup na pozemky ve prospěch provozovatele kanalizace.
 - Před zahájením stavby požádá investor o vytýčení zařízení ve správě Stavokomplet spol. s r.o. na tel. 777 167 187, p. Hrbolka
 - Vlastní napojení nové stoky na potrubí stávající tlakové kanalizace bude provedeno provozovatelem tlakové kanalizace (STAVOKOMPLET spol.s r.o.)
 - Při kolaudaci díla bude doložena dohoda (smlouva) vlastníků provozně souvisejících kanalizací.
 - Stavba bude při pokládce potrubí průběžně výškově a polohopisně zaměřována. Na základě tohoto zaměření bude vypracován projekt skutečného provedení stavby.
- 13. Vzhledem k přetížení hydraulické kapacity ČOV Konětopy, bude kolaudační souhlas se stavbou vydán až po realizaci navrhovaného opatření dle I. Etapy „Vyhodnocení aktuálního zatížení technologické linky a zhodnocení kapacitní rezervy“ z roku 2016 a po vyhodnocení účinnosti výše uvedeného opatření.**
- 14. V případě, že provozovatel nově navržených sítí bude jiný, než provozovatel sítí, na které nově navržené sítě navazují, bude se zdejším vodoprávním úřadem projednána změna stavby před dokončením, týkající se doplnění předávacích míst.**
15. Provozovatel kanalizace bude přizván ke kontrolám uložení a obsypu potrubí kanalizace, dále k tlakovým zkouškám, proplachu, k odběru kontrolních vzorků a ke zkoušce intenzifikačního vodiče. Dále ke zkoušce vodotěsnosti stok.

16. Při práci v ochranném pásmu stávající kanalizace je nutno překopy provádět ručně s maximální opatrností.
17. Veškeré poklopy a poklopy armatur musí být vyzvednuty do nivelety vozovky, případně chodníku.
18. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny ve smyslu předloženého plánu kontrolních prohlídek.
19. Přibližný termín zahájení stavby bude oznámen nejméně 14 dní předem Regionálnímu muzeu Mělník a jeho upřesnění 3 dny před zahájením akce s popisem místa stavební aktivity v rámci kat. území. V případě potřeby bude umožněn záchranný archeologický výzkum.
20. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny současné vstupy i vjezdy.
21. 30 dní před zahájením výkopových prací v komunikaci si stavebník zažádá příslušný silniční správní orgán o povolení ke zvláštnímu užívání silnice, provádění stavebních prací podle ust. § 25, odst. 6, písm. c) zák. č. 13/1997 Sb.
22. Vyžádá-li si stavba uzavření komunikací, je potřeba požádat odbor dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav o povolení uzavírky minimálně 30 dní před realizací stavby.
23. Vytěžená zemina, která nebude využita v místě úpravy terénu a jiné stavební materiály a odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností na schválené úložiště, odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití. V průběhu prací bude dodavatelem vedena evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdekoliv přístupná kontrolním orgánům, a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
24. Při realizaci stavby nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
25. Povolení jednotlivých přípojek je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu a nejsou součástí tohoto povolení.
26. Dešťové vody z komunikace a objektů nebudou odváděny do této kanalizace.
27. Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas vydaný dle § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady, včetně **PD skutečného provedení stavby (dojde-li ke změnám stavby), geodetického zaměření splaškové kanalizace v kopii katastrální mapy, včetně polohopisných souřadnic X a Y v systému S-JTSK, zápisu o předání a převzetí stavby, stavebních deníků, atestů použitých materiálů, tlakové zkoušky kanalizačního potrubí, zkoušky nepropustnosti kanalizačního potrubí, dokladu o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu, dokladu o funkčnosti signal. vodiče, dokladu o splnění podmínek ohledně archeologického výzkumu, dokladů o vytýčení zařízení přísl. správců, dokladu o vytýčení stavby a dokladů prokazujících splnění podmínek tohoto stavebního povolení. Zpracován bude kanalizační řád nebo bude aktualizován kanalizační řád obce.**

Stručný popis projektu:

Stavba stoky „C1-2“ tlakové kanalizace je navržena ve východní části obce Konětopy. Projektovaná stoka bude napojena na stávající stoku „C1“ tlakové kanalizace z potrubí PEHD Ø63 v blízkosti čp. 91. Bude ukončena po 378,0 m v nezpevněné cestě. Na stoce „C1-2“ budou osazeny 2 ks proplachovací soupravy.

Projektovou dokumentaci splaškové kanalizace zpracovala Jana Fillerová a Ing. Cyril Mikyška v září 2020.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Radmila Bystrá, nar. 23. 11. 1947, bytem č.p. 15, 277 14 Konětopy, Veronika Bystrá, nar. 22. 03. 1999, bytem č.p. 135, 277 14 Konětopy, Josef Bystrý, nar. 22. 05. 1972, bytem č.p. 135, 277 14 Konětopy, Josef Čurda, nar. 09. 11. 1956, bytem č.p. 16, 277 14 Konětopy, Lukáš Gürtler, nar. 10. 08. 1990, bytem č.p. 132, 277 14 Konětopy, Martin Gürtler, nar. 29. 07. 1988, bytem č.p. 132, 277 14 Konětopy, Hana Mikušová, nar. 25. 01. 1962, bytem Havlíčkova 315/10, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav, zastoupení na základě plné moci panem Jiřím Fillerem, IČO: 45739196, bytem Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9 požádal dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 02. 12. 2020 pod č.j.: MÚBNLSB-OŽP-122030/2020-CHVZU, o povolení stavby výše uvedeného vodního díla. Dne 20.01.2021 bylo posláno oznámení o zahájení řízení a výzva k uplatnění připomínek pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-122030/2020-CHVZU. Ve stanovené lhůtě nebyly vzneseny žádné námítky ani připomínky. Bylo proto rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

K vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k vodnímu dílu se kladně vyjádřili tito účastníci vodoprávního řízení:

1. STAVOKOMPLET spol. s r.o., Zápy, Královická 251, 250 01 Brandýs nad Labem ze dne 03. 11. 2020 pod zn. 004V/2020/Ko.
2. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 ze dne 29. 9. 2020 pod č. j.: 772290
3. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín ze dne 01. 10. 2020 pod zn. 0101390065
4. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno ze dne 19. 10. 2020 pod zn. P20710023255
5. Ing. Jiří Bureš a MgA. Tereza Burešová, Točitá 1715/4, 140 00 Praha 4

a tyto dotčené orgány státní správy a organizace:

1. MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, Masarykovo náměstí 1,2, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne 1.10.2020 pod č. j.: OSÚÚPPP-100622/2020-KUSAR
2. MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Mariánské náměstí 28, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne 23.11.2020 pod č. j. MÚBNLSB-OŽP-101720/2020-LEGVE
3. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Mladá Boleslav, Laurinova 1370, 293 01 Mladá Boleslav ze dne 14.10.2020 pod ev.č.: SB-535-2/2020/PD
4. Stavební úřad městysu Všetaty, T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty ze dne 5.11.2020 pod č.j. ÚVŠ/Výst./902/2020/N

5. Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54/20, 27601 Mělník ze dne 6.10.2020 pod zn. 983/A/2020

Toto rozhodnutí má platnost dva roky od nabytí právní moci. V případě, že udělené povolení nebude v tomto termínu využíváno, pozbývá platnosti a je třeba o povolení znovu žádat. Dále upozorňujeme, že stavebník je povinen škody, prokazatelně vzniklé touto stavbou, uhradit podle platných předpisů. Dále musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření dotčených orgánů státní správy k tomuto záměru a správců podzemních zařízení.

Bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavba může být zahájena po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Zuzana Chvořtíková, v.r.

referentka odboru životního prostředí

oprávněná úřední osoba

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

1. Radmila Bystrá, č.p. 15, 277 14 Konětopy
 2. Veronika Bystrá, č.p. 135, 277 14 Konětopy
 3. Josef Bystrý, č.p. 135, 277 14 Konětopy
 4. Josef Čurda, č.p. 16, 277 14 Konětopy
 5. Lukáš Gürtler, č.p. 132, 277 14 Konětopy
 6. Martin Gürtler, č.p. 132, 277 14 Konětopy
 7. Hana Mikušová, Havlíčkova 315/10, 250 01 Brandýs n. L. - St. Boleslav
- Zastoupení Jiřím Fillerem, Lomnická 296, Hostavice, 198 00 Praha 9

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

1. Obec Konětopy, č. p. 14, 27714 Konětopy
2. Šeligová Marie, č. p. 90, 27714 Konětopy
3. Nejedlý Vladislav Mgr., Platanová 632, Benátky nad Jizerou II, 29471 Benátky nad Jizerou
4. Nejedlý Zdeněk, č. p. 21, 27714 Konětopy
5. Vinšová Světluše Mgr., Podhájí 373, 47123 Zákupy
6. Holeček Petr, č. p. 51, 27714 Konětopy
7. Šeliga Radek, č. p. 138, 27714 Konětopy
8. Šeligová Alena, č. p. 138, 27714 Konětopy
9. Jandová Miloslava, Krynická 492/3, Troja, 18100 Praha 8
10. Bureš Jiří Ing., Točitá 1715/4, Krč, 14000 Praha 4
11. Burešová Tereza MgA., Točitá 1715/4, Krč, 14000 Praha 4
12. Hložan Martin, č. p. 32, 27714 Konětopy
13. Povolný Rudolf, 28916 Přerov nad Labem
14. AMISTA investiční společnost, a.s., Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8
15. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
16. ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 40502 Děčín
17. Stavokomplet, spol. s r.o., č. p. 251, 250 61 Zápy
18. Středočeské vodárny, a.s., U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno

Na vědomí

1. Stavební úřad městyse Všetaty, T. G. Masaryka 69, 277 16 Všetaty
2. Odbor životního prostředí, OOH MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
3. Odbor SÚ, ÚP a PP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
4. Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
5. Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54/20, 27601 Mělník

Toto rozhodnutí bude doručeno „veřejnou vyhláškou“, která bude vyvěšena v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 správního řádu *po dobu 15 dnů* ode dne následujícím po dni vyvěšení na úředních deskách (včetně elektronických s dálkovým přístupem) těchto úřadů: MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, OÚ Konětopy. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (15.) dni vyvěšení lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

V souladu s § 25 odst. 1 správního řádu se toto oznámení doručuje osobám s vlastnictvím nebo jiným věcným právům k pozemku p. č. 341/10 v k. ú. Konětopy.

Úřední deska MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Úřední deska OÚ Konětopy:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí