

## Vysvětlení č. 1

k veřejné zakázce

### Zpracování projektové dokumentace pro investiční akci „SPORTOVIŠTĚ u základní školy v Přezleticích“ – NOVÉ VYHLÁŠENÍ

Veřejný zadavatel **Obec Konětopy**, IČ: 00510564, se sídlem: Konětopy 14, PSČ 277 14, zastoupený Alenou Šeligovou, starostkou (dále také jako „zadavatel“), ve veřejné zakázce s názvem **Nový chodník podél silnice III/10158 a silnice III/24424 v obci Konětopy** (dále jen „VZ“), Vám tímto poskytuje následující vysvětlení č. 1.

#### Dotaz č. 1 účastníka

V úsecích, kde chodník nebo obrubník přiléhá těsně ke komunikaci III. třídy postrádáme ve VV položky na odstranění živice - alespoň v šířce pruhu 0,25 m tak, aby bylo možné osadit obrubníky a odvodňovací žlaby.

Zároveň podél chodníku lemujícího III/24424 směrem na Sudovo Hlavno chybí položka pro oprava a doasfaltování pásu podél obrubníku. VV obsahuje jen zařízení a úpravu spáry.

Doplní zadavatel položky do VV ?

#### Odpověď zadavatele

K dotazu účastníka „V úsecích, kde chodník nebo obrubník přiléhá těsně ke komunikaci III. třídy postrádáme ve VV položky na odstranění živice - alespoň v šířce pruhu 0,25 m tak, aby bylo možné osadit obrubníky a odvodňovací žlaby.“ zadavatel doplňuje, aby účastníci toto nacenili v rámci položky osazení obrubníků.

K dotazu účastníka „Zároveň podél chodníku lemujícího III/24424 směrem na Sudovo Hlavno chybí položka pro oprava a doasfaltování pásu podél obrubníku. VV obsahuje jen zařízení a úpravu spáry.“ zadavatel uvádí, že položka pro oprava a doasfaltování pásu podél obrubníku nechybí

Jedná se o R položku v hlavním rozpočtu (název rozpočtu „Konětopy Sudovo Hlavno - slepý rozpočet“):

37	599142111R01	Úprava záhlavky dil.spár hloubky do 5 cm š. do 25, cm	m	332,84000	
----	--------------	---	---	-----------	--

#### Dotaz č. 2 účastníka

V místě rozšíření komunikace III/10158 na opačnou stranu (pro zachování šíře komunikace 5,5 m) postrádáme ve VV položku na odříznutí asfaltu, odbourání přebytečného pruhu (kvůli napojení vrstev postupným zazubením), zálivku staré a nové části živičného krytu a dosypání krajnice.

Doplní zadavatel položky do VV ?

#### Odpověď zadavatele

K dotazu účastníka „V místě rozšíření komunikace III/10158 na opačnou stranu (pro zachování šíře komunikace 5,5 m) postrádáme ve VV položku na odříznutí asfaltu“ zadavatel uvádí, že tato položka je obsažena v hlavním rozpočtu (název rozpočtu „Konětopy Dřísy - slepý rozpočet“):

47	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	249,64000	
----	--------------	--	---	-----------	--

K dotazu účastníka „...odbourání přebytečného pruhu (kvůli napojení vrstev postupným zazubením), ...“ zadavatel uvádí, že tato položka je do VV doplněna.

Zadavatel poskytuje NOVÝ (opravený) položkový rozpočet s výkazem výměr (název rozpočtu „Konětopy Dřísy - neuznatelné položky - slepý rozpočet“), který tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení č. 1. Účastník přiloží ke své nabídce tento NOVÝ položkový rozpočet s výkazem výměr.

K dotazu účastníka „...zálivku staré a nové části živičného krytu...“ zadavatel uvádí, že tato položka je obsažena v hlavním rozpočtu (název rozpočtu „Konětopy Dřísy - slepý rozpočet“):

35	599142111R01	Úprava zálivky dil.spár hloubky do 5 cm š. do 25, cm	m	249,64000	
----	--------------	--	---	-----------	--

K dotazu účastníka „a dosypání krajnice“ zadavatel uvádí, že tato položka je obsažena v hlavním rozpočtu, položky oddílu 1 Zemní práce (název rozpočtu „Konětopy Dřísy - slepý rozpočet“).

V Konětopech dne 8.10.2021



*Handwritten signature in blue ink.*

---

za **Obec Konečtopy**  
Alena Šeligová, starostka